



GMINA SOBKÓW

PLAC WOLNOŚCI 12, 28-305 SOBKÓW

Tel. (41) 3871037 fax. (41) 3871034

e-mail. sekretariat@sobkow.pl

www.sobkow.pl

DR.271.15.2018

Sobków, 8.10.2018 r

Dla Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków w 2018 roku**”

Pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) cyt dalej jako Pzp, w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ), które wpłynęły od Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie:

Dotyczy Przebudowa drogi gminnej Nr 383004T Feliksówka- Michalinówka- Chomentów poz. 3 d.1 oraz 9 d.2: Prosimy o potwierdzenie, że należy ułożyć nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości po zagęszczeniu 2 cm. Wyżej wymieniona warstwa ma pełnić funkcję warstwy wyrównawczej o średniej grubości 2 cm czy też warstwy wiążącej o grubości 2 cm, co wynika z opisu.

Odpowiedź:

Odpowiadając na w/w pytanie Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę wyrównawczą o średniej grubości 2 cm.

WOJTA GMINY
SOBKÓW

Tadeusz Domińczak