

P.P = 210.00 mn.p.m.

	Przepompownia ścieków P8	Załamanie	Załamanie		Studnia rewizyjna SRE21 ø1200	Załamanie		Załamanie	Studnia rewizyjna SRE22 ø1200
Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	222.10	222.10	222.15		226.80	226.80		227.70	227.80
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	220.30	217.10 220.30	220.30		224.50 225.00	225.00		225.90	225.90
Zagłębienie [m]	1.80	1.80	1.85		1.80	1.80		1.80	1.90
Średnica i spadek [mm,%]		0%	0%	PEø90/5.4 1.58%		0%	PEø90/5.4 0.38%		0%
Odległość [m]	0.00	6 6.00	9 15.00	–297–	312.00	317.00	–237–	554.00	561.00

PPUH"ADIR"Kielce	**Projekt budowlany** **Data:** 10.2007	
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobków etap II **Adres obiektu:** Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne, Wólka Kawęcka, Brzeźno, Osowa, Miąsowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepanów, Bizoręda – gmina Sobków **Przedmiot rys.:** Profil podłużny projektowanej kanalizacji ciśnieniowej		**Rys.14** Skala 1:100/1000
Projektował:	mgr inż. Krystyna Żarowska Upr.Nr KL–130/96	
Sprawdził:	mgr inż. Renata Kapusta Upr. Nr KL–50/99	